



Informe sobre el restabliment de la normalitat del subministrament elèctric a les comarques gironines - 13 de març del 2010

1. Afectació de clients de l'àrea afectada pel tall de subministrament

- Situació del subministrament (17.00 hores): queden 5.000 abonats sense servei

2. Grups electrògens:

- En servei: 245
- En instal·lació: 74

3. Situació de la xarxa elèctrica afectada

Xarxa de transport

- Línia de 220 kV Vic-Juià: reposat un circuit el 9 de març a les 18.22 hores.
Reposat el segon circuit el 10 de març a les 13.55 hores.

Xarxa de distribució

Subestacions

- Pla de l'Estany: normalitzada el dia 9 de març a les 15.50 hores
- Torre del Vent: normalitzada el 9 de març a les 17.23 hores
- Susqueda: normalitzada a les 18.00 hores
- Lloret: normalitzada la tensió a 110 kV i en reparació la xarxa de mitjana tensió a 25 kV
- Llançà: normalitzada la tensió a partir de les 20.52 hores
- Llançà-Renfe: normalitzada la tensió a partir de les 20.52 hores
- Vall-llobrega: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Palafrugell: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Empordanet: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Bellcaire: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Forallac: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Calella: normalitzada el dia 12 a les 8.00 hores



- Castell d'Aro: normalitzada el dia 13 a les 5.41 hores

El servei de totes les subestacions està reposat, però en situació precària fins que es restitueixin totes les línies afectades

Línies de distribució

Línies afectades pels danys soferts per la caiguda de 33 suports:

Línies de 132 kV: Juià-Salt 1 i 2; Juià-Torre del Vent; Torre del Vent-Llançà-Figueres; Salt-Olot

Línies de 110 kV: Juià-Forallac; Cassà-Castell d'Aro; Tordera-Sant Celoni; Tordera-Lloret; Calella-Santa Susanna; Calella-Mataró; Pla de l'Estany-Sau; Pla de l'Estany-Xirgu; Susqueda-Xirgu; Susqueda Sant Hilari

Estan recuperades, provisional o definitivament, 10 d'aquestes 14 línies

A hores d'ara hi ha 24 línies de mitjana tensió amb almenys un punt de subministrament afectat, i 700 avaries localitzades en la xarxa de baixa tensió. L'afectació inicial es va estendre a 139 línies de mitjana tensió, i un nombre indeterminat de línies de baixa tensió

4. Actuacions addicionals

- Més de 1.200 tècnics i 2 helicòpters estan treballant en la reposició del servei
- S'han obert 7 expedients informatius a les companyies elèctriques que donen servei a la zona (REE, Fecsa Endesa, Agri-Energia, Bassols, Estabanell i Pahisa, Elèctrica del Cardener, Elèctrica de Jafre)
- S'han creat 4 unitats de reconeixement de la Generalitat de Catalunya per inspeccionar sobre el terreny l'estat de la xarxa i la labor de reposició del servei



- Tots els suports de 110 kV i 132 kV afectats comptaven amb les corresponents actes d'inspecció, i no s'havia detectat cap defecte vinculable amb la seva caiguda